

**SERVIZIO COMMERCIO**

Prot. n. 124CI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1542 DI DATA 27 Settembre 2005**

**O G G E T T O:**

Licenza di agibilità, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., per il cinema-teatro parrocchiale di Roncone.

## IL DIRIGENTE

- Vista la domanda intesa ad ottenere l'agibilità da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo per il cinema-teatro parrocchiale di Roncone;
- visto il verbale di sopralluogo n. 41/2004 di data 26 febbraio 2004 e gli atti conseguenti;
- visto il Certificato Prevenzione Incendi prot. n. 015076 – prat. n. 2310-C di data 27 luglio 2005 rilasciato dal Servizio Antincendi e Protezione Civile;
- visto il verbale n. 229/2005 di data 21 settembre 2005 della Commissione Provinciale di Vigilanza che esprime parere favorevole al rilascio della licenza di agibilità per effettuare spettacoli cinematografici e teatrali, manifestazioni varie;
- visto l'art. 80 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773) nonché gli articoli 141 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940 n. 635);
- visti gli artt. 9 punto 6 e 16 del D.P.R. 31.08.1972 n. 670 "Testo Unico del Nuovo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige";
- visto il D.P.R. 01.11.1973 n. 686 "Norme di Attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici";
- visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998,

## DETERMINA

DI CONCEDERE LA LICENZA DI AGIBILITA', ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., PER IL CINEMA-TEATRO PARROCCHIALE DI RONCONE PER EFFETTUARE SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI E TEATRALI, MANIFESTAZIONI VARIE.

*La validità della presente licenza di agibilità è vincolata all'uso per il quale è stato eseguito il collaudo ed al mantenimento della situazione (sia per quanto riguarda le strutture sia per quanto riguarda gli arredi) rilevata dalla Commissione, nonché alla rigorosa osservanza delle seguenti prescrizioni e limitazioni:*

- l'impianto elettrico del teatro deve essere gestito in conformità all'art. 752.6 delle norme CEI 64 - 8/7; in particolare: su apposito registro si dovrà tenere nota, a cura del personale autorizzato, dei controlli fatti, dei risultati delle ispezioni periodiche e di ogni modifica o anomalia inerente l'impianto elettrico;
- l'afflusso deve essere limitato ad un massimo di n. 244 persone complessive;
- tenere agli atti i nominativi degli incaricati per il piano di gestione della sicurezza.

La validità della presente licenza è altresì subordinata alla sussistenza del Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità, nonché al rispetto delle norme di sicurezza e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

La presente licenza dovrà essere conservata unitamente al Certificato Prevenzione Incendi; essa sostituisce la licenza n. 300 di data 12 marzo 2004.

L'effettuazione di lavori che modifichino le caratteristiche del locale (sia per quanto riguarda le strutture, sia per quanto riguarda gli arredi) rilevate dalla Commissione con il verbale sopra citato comporta la decadenza della validità del presente atto. In tale situazione il titolare dell'agibilità è tenuto a inoltrare richiesta di rinnovo.

La presente licenza è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S.; non esime pertanto il titolare dall'obbligo di acquisire gli eventuali ulteriori titoli autorizzatori (licenze, autorizzazioni, concessioni, collaudi, permessi, assicurazioni, ecc.) previsti da altre leggi di settore per esercitare l'attività interessata.

SR

p. IL DIRIGENTE  
dott. Sergio Moratti

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2005-S040-01706